

【資料1】

平成26年度指定管理業務年間実施計画・実施状況表(作成例1.1)

施設名	因幡霊場
-----	------

1. 設備等点検業務

項目	周期		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
空調設備点検	2/年	予定		16日						26日					
		実施		16日						26日					
		結果		良好						良好					
		対応													
地下タンク点検	1/年	予定					21日								
		実施					21日								
		結果					良好								
		対応													
冷温水機保守点検/ 冷却塔保守点検	5/年	予定	23日			3日	23日			5日	3日				
		実施	23日			3日	23日			5日	3日				
		結果	良好			良好	良好			良好	良好				
		対応													
電器設備保守点検	6/年	予定	8日		5日		5日		3日		4日		3日		
		実施	8日		5日		5日		3日		4日		3日		
		結果	良好		良好		良好		良好		良好		良好		
		対応													
火葬炉設備点検	1/年	予定					30日								
		実施					30.31日								
		結果					良好								
		対応													
自動制御装置保守点検	4/年	予定	23日			14日				12日		30日			
		実施	23日			14日				12日		30日			
		結果	良好			良好				良好		良好			
		対応													
自動扉保守点検	4/年	予定		15日			21日			16日			20日		
		実施		15日			21日			16日			20日		
		結果		良好			良好			良好			良好		
		対応													
防火設備点検	2/年	予定							17日					16日	
		実施							17日					16日	
		結果							良好					良好	
		対応													
ばい煙測定	2/年	予定		30日											
		実施		30日											
		結果		良好											
		対応													

2. 清掃等業務

項目	周期		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
庭木剪定	1/年	予定						8から11日							
		実施						8から11日							
		備考													
草取り・枝打ち等	3/月	予定	10から12日	10から12日	10から12日	10から12日	10から12日	10から12日	10から12日	10から12日					冬季なし
		実施	12から14日	2から5日	11から13日	10から12日	11.12.18日	7.11.12日	4.5.11日	8.9.12日					
		備考													
館内清掃	毎日	予定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		実施	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		備考													
定期清掃	6/年	予定		15日		17日		18日		16日		18日		16日	
		実施		15日		17日		18日		16日		18日		16日	

