

公表一覧表

令和5年7月28日現在

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	公表の対象となる違反の内容			公表年月日	その他消防局長 が認める事項
		違反事項	根拠法令	違反の部分等		
レーク大樹	鳥取市金沢6番地	自動火災報知設備 機能不良	消防法第17条第1項	防火対象物全体	令和5年4月7日	
もつ宗・まあじゃ ん屋じゃんぴい・ 株式会社MMR事 務所	鳥取市扇町139番地	自動火災報知設備 過半にわたる未設置	消防法第17条第1項 消防法施行令第21条	防火対象物全体	令和5年5月8日	
日本家具株式会社 第2展示場・倉庫	鳥取市千代水二丁目 31番地	自動火災報知設備 未設置	消防法第17条第1項 消防法施行令第21条	防火対象物全体	令和5年5月31日	
医療法人 福田整形外科医院	鳥取市材木町 152番地	自動火災報知設備 過半にわたる未設置 (感知器の型式失効)	消防法第17条第1項 消防法施行令第21条	防火対象物全体	令和5年7月14日	